

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ

ВБМ-10-20

Руководство по эксплуатации

выключателя с электромагнитным приводом

КУЮЖ.674152.012 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1 Описание и работа	3
1.1 Описание и работа выключателя	3
1.1.1 Назначение выключателя	3
1.1.2 Технические характеристики	4
1.1.3 Состав и устройство выключателя	5
1.1.4 Работа выключателя	5
1.1.4.1 Включение выключателя	5
1.1.4.2 Отключение выключателя	6
1.1.5 Схема электрическая принципиальная	6
1.1.6 Меры безопасности	8
1.1.7 Маркировка и пломбирование	9
1.1.8 Упаковка	9
1.2 Описание и работа составных частей выключателя	10
1.2.1 Блок дугогасительный	10
1.2.2 Электромагнит включения	10
1.2.3 Блок защелок	10
1.2.4 Демпфер	10
1.2.5 Расцепители отключения	10
1.2.6 Механизмы блокировок	11
1.2.7 Переключатель	12
2 Использование выключателя по назначению	12
2.1 Эксплуатационные ограничения	12
2.2 Подготовка выключателя к использованию	12
2.3 Использование выключателя	13
2.4 Возможные неисправности и способы их устранения	13
2.5 Действия в экстремальных условиях	14
3 Техническое обслуживание и измерение параметров	14
3.1 Техническое обслуживание	14
3.2 Измерение параметров	15
4 Хранение, транспортирование и утилизация	16
Приложение А Перечень приборов и материалов, необходимых для технического обслуживания выключателя	17
Приложение Б Рекомендации по оценке коммутационного ресурса контактов камер при операциях О для различных значений тока к.з.	18
Приложение В Выключатель с электромагнитным приводом	19
Приложение Г Расположение органов управления и индикации	23
Приложение Д Обозначение выключателя	24
Приложение Ж Кинематическая схема выключателя	25
Приложение И Технология замены конденсаторов	26
Приложение К Основные параметры выключателя, проверяемые при приемке и по ставке	27

Руководство по эксплуатации выключателя (далее – РЭ) предназначено для изучения технических характеристик, устройства, работы выключателей вакуумных ВБМ–10–20 с электромагнитным приводом и содержит необходимый объем сведений и иллюстраций, достаточный для правильной эксплуатации (использования, технического обслуживания, транспортирования и хранения) этих выключателей.

Эксплуатация выключателей должна производиться только после ознакомления со всеми разделами данного РЭ.

При изучении устройства выключателей и при их эксплуатации следует дополнительно руководствоваться следующими документами:

- КУЮЖ.674152.012 ФО Формуляр на выключатель вакуумный;
- КУЮЖ.674152.012 Э3 – КУЮЖ.674152.012–10 Э3 Схема электрическая принципиальная в соответствии исполнением выключателя.

Предприятие–изготовитель постоянно проводит работы по совершенствованию конструкции и технологии изготовления выключателя, поэтому в схему и конструкцию выключателя могут быть внесены непринципиальные изменения, не отраженные в настоящем РЭ.

Обслуживающий оперативно-ремонтный персонал, осуществляющий эксплуатацию выключателей, должен быть подготовлен к работе с выключателями и устройствами, в которых они применяются, в объеме должностных и производственных инструкций и иметь соответствующую квалификационную группу по технике безопасности.

РЭ распространяется на все исполнения выключателя ВБМ–10–20.

Примечание – На выключатели ВБП–10–20 с пружинно–электромагнитным приводом действует руководство по эксплуатации КУЮЖ.674152.012–01 РЭ.

1. Описание и работа

1.1 Описание и работа выключателя

1.1.1 Назначение выключателя

1.1.1.1 Выключатель предназначен для частых коммутационных операций в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 10 кВ при номинальном токе 630 А, 1000 А, 1250 А или 1600 А, в зависимости от заказа, при номинальном токе отключения 20 кА.

Выключатель предназначен для работы в сетях с изолированной или компенсированной нейтралью.

Выключатель предназначен для использования в шкафах управления приемников электрической энергии промышленных предприятий, на опасных производственных объектах, в том числе на объектах магистрального трубопроводного транспорта, в комплектных распределительных устройствах высокого напряжения (КРУ), устанавливаемых как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе (КРУН). В последнем случае конструкция КРУН должна предусматривать защиту электрических аппаратов и всех электрических соединений от воздействия окружающей среды (дождя, снега, тумана, пыли, ветра).

Рабочее положение выключателя – вертикальное, дугогасительными камерами вверх.

Выключатель предназначен для выполнения следующих операций:

- дистанционное оперативное включение и отключение напряжения с параметрами, указанными в п.1.1.2.1;
- ручное неоперативное включение;
- ручное оперативное и неоперативное отключение;
- автоматическое повторное включение;
- отключение и включение при сквозных токах короткого замыкания с параметрами, указанными в п.1.1.2.5.

1.1.1.2 Для защиты от перенапряжений при коммутациях выключателем индуктивной нагрузки необходимость применения защитных устройств типа ОПН определяется условиями конкретного применения выключателя, учитывая при этом, что ток среза вакуумной дугогасительной камеры не превышает 5,5 А. В случае применения ОПН при использовании выключателя в шкафах КРУ, ОПН устанавливать за пределами отсека выкатного элемента, например, в отсеке кабельных подсоединений.

1.1.1.3 Выключатель сохраняет свои параметры в пределах норм и требований, установленных ТУ, в процессе и после воздействия следующих внешних факторов:

- синусоидальная вибрация в диапазоне частот 05–100 Гц с ускорением до 0,5 g;
- верхнее значение температуры воздуха при эксплуатации +50°C;
- нижнее значение температуры воздуха при эксплуатации минус 45°C;
- относительная влажность воздуха при температуре +25°C 100% с конденсацией влаги;
- атмосферные конденсированные осадки - в условиях выпадения росы;
- верхнее значение температуры воздуха при транспортировании и хранении +50°C;
- нижнее значение температуры воздуха при транспортировании и хранении минус 50°C.

1.1.2 Технические характеристики

1.1.2.1 Основные параметры выключателя:

- а) номинальное напряжение 10 кВ;
- б) наибольшее рабочее напряжение 12 кВ;
- в) номинальный ток 630 А, 1000 А, 1250 А или 1600 А в зависимости от заказа;
- г) номинальный ток отключения 20 кА;
- д) межполюсное расстояние 150 мм, 200 мм или 230 мм в зависимости от заказа;
- е) номинальное напряжение цепей питания привода и управления в соответствии с таблицей

Д.1 приложения Д.

Остальные параметры выключателя приведены в таблице К.1 приложения К.

1.1.2.2 Параметры расцепителей отключения определяются рядом стандартных значений, приведенных в опросном листе.

1.1.2.3 Наибольшая допустимая температура нагрева элементов главных цепей выключателя при номинальном токе не превышает 115°C*.

1.1.2.4 Наибольшая допустимая температура нагрева обмоток электромагнитов при номинальном напряжении питания привода не превышает 105°C*.

1.1.2.5 Выключатель обладает стойкостью к электродинамическому и термическому воздействию сквозных токов короткого замыкания с параметрами вплоть до следующих значений:

- наибольший пик тока (ток электродинамической стойкости) 51 кА;
- начальное действующее значение периодической составляющей 20 кА;
- среднеквадратичное значение тока за время его протекания (ток термической стойкости) 20 кА;
- время протекания тока (время короткого замыкания) 3 с.

1.1.2.6 Выключатель обладает коммутационной способностью при:

- напряжении сети вплоть до наибольшего рабочего напряжения 12 кВ;
- действующем значении периодической составляющей тока отключения при коротких замыканиях, отнесенными к моменту прекращения соприкосновения контактов главных цепей, вплоть до равного 20 кА;
- процентном содержании апериодической составляющей тока отключения при коротких замыканиях, отнесенными к моменту прекращения соприкосновения контактов, вплоть до 30 %;
- восстанавливающемся напряжении в соответствии с нормированными характеристиками собственного переходного восстанавливающегося напряжения по ГОСТ 52565-2006 (раздел 6);
- начальном действующем значении периодической составляющей тока включения при коротких замыканиях не менее 20 кА;
- наибольшем пике тока включения при коротком замыкании вплоть до 51 кА;
- нормированных коммутационных циклах 1, 1а при нормированной бестоковой паузе 0,3 с.

1.1.2.7 Выключатель способен отключать и включать емкостные токи ненагруженных воздушных линий до 50 А.

1.1.2.8 Выключатель способен отключать токи холостого хода трансформаторов не более 5,5 А при коэффициенте мощности не менее 0,3 без дополнительной защиты от перенапряжений.

1.1.2.9 Выключатель не предназначен для коммутации токов конденсаторных батарей.

1.1.2.10 Выключатель не предназначен для коммутации токов шунтирующих реакторов.

1.1.2.11 Ресурс выключателя по механической стойкости составляет не менее 50000 циклов В-tn-O.

1.1.2.12 Ресурс выключателя по коммутационной стойкости при номинальном токе 1000 А составляет не менее 50000 циклов ВО, при номинальном токе 1600 А – не менее 30000 циклов ВО.

1.1.2.13 Ресурс выключателя по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения составляет не менее 100 циклов ВО.

1.1.2.14 Масса выключателя не более 81 кг.

1.1.2.15 Срок службы выключателя – не менее 30 лет.

1.1.2.16 Условные обозначения исполнений выключателей, предусмотренных конструкторской документацией, приведены в приложении Д.

1.1.3 Состав и устройство выключателя

1.1.3.1 Выключатель разработан по модульному принципу, что позволяет сборку и настройку модулей вести автономно и легко производить замену в эксплуатации дугогасительных модулей после выработки коммутационного ресурса.

1.1.3.2 Выключатель представляет собой аппарат с приводом прямого действия. Операция включения осуществляется за счет тягового усилия электромагнита включения. Отключение выключателя (в том числе автоматическое отключение при токах короткого замыкания или перегрузках) осуществляется за счет энергии, запасенной при включении пружиной отключения и пружинами поджатия дугогасительных блоков.

1.1.3.3 Гашение дуги в выключателе осуществляется камерами дугогасительными вакуумными (КДВ). Электрическая дуга, благодаря специальной форме контактов КДВ, распадается и гасится при переходе тока через ноль. Благодаря высокой электрической прочности вакуумного промежутка напряжение между контактами восстанавливается в течении долей секунд.

1.1.3.4 Выключатель состоит из трех дугогасительных блоков 6 (рисунок В.1), корпуса 5, привода 9, установленных на основании 1.

Примечание – Позиционные обозначения элементов выключателя, приведенные в тексте без ссылки на рисунок, относятся к рисунку, на который дана ссылка выше по тексту. Позиционные обозначения одних и тех же элементов на рисунках В.1, Г.1, Ж.1 совпадают.

В корпусе 5 размещены переключатель 10 (SQ5–SQ7), панель управления 11, счетчик циклов 12, колодки соединения цепей питания и управления. На основании 1 размещены демпфер 7, пружина отключения 8, электромагнит включения 9, расцепители, вал привода 17, блок защелок и механизмы блокировок, панель конденсаторов 31 (рисунок В1.2) расцепители минимального напряжения (при его наличии).

Выключатель с межполюсным расстоянием 150 мм и 200 мм позволяют устанавливать до четырех расцепителей: электромагнит отключения 13 (рисунок В.1), расцепитель с питанием от независимого источника 15 или расцепитель минимального напряжения 14, два расцепителя максимального тока 16.

Выключатель с межполюсным расстоянием 230 позволяет устанавливать до шести расцепителей: электромагнит отключения 13, расцепитель от независимого источника 15, расцепитель минимального напряжения 14, три расцепителя максимального тока 16.

1.1.4 Работа выключателя

1.1.4.1 Включение выключателя.

В исходном положении контакты вакуумной дугогасительной камеры удерживаются в отключенном положении отключающей пружиной 8 (рисунок В.1).

Оперативное включение выключателя производится подачей напряжения на электромагнит включения 9. Шток электромагнита через рычаг поворачивает вал 17. Рычаги вала через тяговые изоляторы и узлы поджатия замыкают контакты КДВ, после чего рычаг 18 фиксируется защелкой.

При повороте вала 17 (рисунок В1.1), взводится отключающая пружина 8, рычагом 30 переключаются контакты переключателя 10, сигнализирующие о состоянии выключателя, флагок 29 переводится из положения ОТКЛ в положение ВКЛ.

В конце хода вал 17 поворачивает рычаги 32 (рисунок В1.2), 36 и переключает микропереключатели 33 и 35 блокировки включения и отключения, соответственно.

Ручное неоперативное включение выключателя осуществляется рычагом 3 (рисунок В.1), который устанавливается на вал 17.

ВНИМАНИЕ! ПРИ РУЧНОМ НЕОПЕРАТИВНОМ ВКЛЮЧЕНИИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ РЫЧАГОМ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИНЯТЫ МЕРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ЕГО ОПРОКИДЫВАНИЮ. ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ РЫЧАГ 3 НЕОБХОДИМО СНЯТЬ С ВАЛА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ.

1.1.4.2 Отключение выключателя

В исходном положении контакты КДВ замкнуты, выключатель удерживается во включенном положении защелкой.

При подаче напряжения на электромагнит отключения 13 (рисунок В.1) или аварийного сигнала на один из расцепителей максимального тока 16, или на расцепитель от независимого источника 15, или при снятии напряжения с расцепителя минимального напряжения 14 штоки расцепителей поворачивают валик 20.

Валик 20 через тягу 22 освобождает защелку и происходит отключение выключателя. В конце хода рычаг 27 (рисунок В.1.1) вала 17 тормозится демпфером 7.

Ручное отключение выключателя осуществляется кнопкой 21 (рисунок Г.1).

ВНИМАНИЕ! ОПЕРАТИВНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДИСТАНЦИОННО, ОПЕРАТИВНОЕ И НЕОПЕРАТИВНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ – ДИСТАНЦИОННО И ВРУЧНУЮ.

1.1.5 Схема электрическая принципиальная

1.1.5.1 Выключатель выпускается в различных исполнениях по величине номинального тока, роду тока и величине напряжения питания привода, набору устанавливаемых расцепителей. Для этих исполнений разработаны соответствующие электрические схемы – КУЮЖ.674152.012; – 03; – 06; – 10 Э3.

1.1.5.2 Электрические схемы обеспечивают выполнение выключателями следующих функций:

– включения и отключения выключателя при подаче соответствующих оперативных сигналов извне через контакты колодки XT1;

– отключения выключателя или расцепителями максимального тока (работающих от схемы с дешунтированием), или расцепителем минимального напряжения, или расцепителем с питанием от независимого источника (при их наличии) при подаче соответствующих аварийных сигналов;

– включения выключателя с питанием привода от источника переменного тока при операции включения на токи короткого замыкания при условии полного снятия напряжения питания привода за время не более 20 мс;

– защиты против повторения операций включения – отключения выключателя, когда команда на включение остается поданной после автоматического отключения;

– защиты от повторного включения выключателя, укомплектованного расцепителем минимального напряжения и (или) расцепителями максимального тока, с питанием привода от источника переменного тока после его автоматического отключения при проведении операции включения на токи короткого замыкания;

– сигнализации о состоянии выключателя с помощью коммутирующего вспомогательного устройства для внешних целей контроля и управления.

Подача сигналов управления на выключатель и получение информации о состоянии выключателя осуществляется через соответствующие контакты колодок XT1 и XT4.

При подаче напряжения питания на контакты 1, 2, 3, 5 колодки XT1 срабатывает реле K1 и своими контактами K1.3 и K1.4 подготавливает цепь питания контактора KM1.

В выключателях с питающим напряжением 230 В 50 Гц на контактах 1, 2 колодки XT1 конденсатор C1 заряжается через диодный мост VD1, диод VD5, резистор R1.

При подаче команды включения на контакты 4, 5 колодки XT1 срабатывает контактор KM1 и через контакт KM1.1 подаётся питание на электромагнит включения YAC1. Начинается процесс включения выключателя. Вал привода поворачивается, и посредством тяг дугогасительных блоков замыкаются контакты главной цепи QS1, QS2, QS3 КДВ выключателя. Одновременно срабатывают микропереключатели SQ1, SQ2 и блок контакты SQ5, SQ6 SQ7, связанные механически с валом привода.

В выключателях с питающим напряжением 230 В 50 Гц на контактах 1, 2 колодки XT1 при включении выключателя переключается также контактный узел микропереключателя SQ4. Контакты SQ4 замыкаются, тиристор VS1 открывается и заряженный конденсатор C1 подключается к катушке электромагнита YAC1. Энергия, запасенная конденсатором C1, обеспечивает завершение операции включения выключателя в случае полного снятия напряжения питания привода при к.з.

Механизм включения выключателя устанавливается на механическую защелку. При этом микропереключатель SQ1 разрывает цепь питания реле K1, контакты которого K1.3 и K1.4 разрывают цепь питания контактора KM1. Контакты KM1.1 размыкаются. Электромагнит YAC1 обесточивается и его якорь возвращается в исходное положение.

Элементы VD6, C3, R4, R5 в выключателях с питанием привода переменным током 230В 50Гц или VD3, C1, R1, R2 в выключателях с питанием привода постоянным током обеспечивают искроотводящие контакты KM1.1 контактора.

Микропереключатель SQ2 подготавливает цепь питания электромагнита отключения YAT1. Блок-контакты SQ5–SQ7 через колодку XT4, коммутируют внешние цепи сигнализации и управления потребителя.

При подаче команды на отключение на контакты 6, 7 колодки XT1 срабатывает электромагнит отключения YAT1 через замкнутые контакты микропереключателя SQ2. Выключатель отключается, происходит отключение контактов QS1, QS2, QS3 главных цепей и возврат контактов микропереключателей SQ1 и SQ2, блок-контактов SQ5–SQ7 в исходное состояние. Выключатель готов к повторному включению.

Учет числа циклов включения осуществляется счетчиком ходов 12 (рис. В1).

1.1.5.3 Работа защиты против повторения операций включения-отключения, когда команда на включение остается поданной на контакт 4 колодки XT1 после автоматического отключения выключателя обеспечивается следующим образом:

- при подаче команды на включение срабатывает электромагнит включения YAC1 и связанный с ним через вал привода микропереключатель SQ1. Срабатывание микропереключателя SQ1 обеспечивает возврат реле K1 в исходное положение. Контакты реле K1.3 (или K1.3 и K1.4) разрывают цепь питания пускателя KM1, а контакты K1.1 и K1.2 шунтируют обмотку реле;

- при подаче команды на отключение механизм включения возвращается в исходное состояние и через контакты микропереключателя SQ1 замыкается цепь срабатывания реле K1. Но повторного срабатывания электромагнита включения не происходит, так как обмотка реле K1 остается зашунтированной на все время действия команды на включение. Включение выключателя будет возможно только после кратковременного снятия команды на включение с контакта 4 колодки XT1 и повторной подачи команды на включение.

1.1.5.4 Работа защиты от возможности включения выключателя в промежуточном положении в КРУ, а также для предотвращения вкатывания в шкаф КРУ и выкатывания из шкафа КРУ включенного выключателя, обеспечивается срабатыванием механической блокировки и связанным с ней микровыключателем SQ3. Микровыключатель SQ3 разрывает цепь питания контактора KM1.

1.1.5.5 Включение выключателя с установкой на механическую защёлку при операции включения на токи к.з., при условии полного снятия напряжения питания привода, обеспечивается за счет использования энергии, запасенной конденсатором C1.

При включении выключателя на к.з. после замыкания контактов главной цепи происходит резкое снижение напряжения как в цепи питания электромагнита включения, так и в цепи команды на включение. Конденсатор C1 подключается к катушке электромагнита включения через тиристор VS1 сразу после замыкания контактов главной цепи QS1, QS2, QS3 КДВ, в результате чего обеспечивается завершение операции включения выключателя с установкой на механическую защёлку.

При этом, из-за резкого снижения напряжения в цепи команды на включение, реле К1 возвращается в исходное положение. Размыкаются контакты К1.3 и К1.4.

После автоматического отключения выключателя расцепителем минимального напряжения или расцепителем максимального тока напряжение восстанавливается, но повторного срабатывания реле К1 не происходит, так как обмотка реле К1 остается зашунтированной контактами К1.1 и К1.2 на все время действия команды на включение.

Включение выключателя станет возможным после кратковременного снятия команды на включение и повторной ее подачи.

1.1.6 Меры безопасности.

1.1.6.1 К работе с выключателем допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации, прошедшие подготовку по использованию и обслуживанию электростанций и сетей в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических сетей Российской Федерации», а также прошедшие инструктаж по безопасности труда.

1.1.6.2 При работе в ячейке КРУ выключатель должен быть надежно заземлен с помощью провода или шины сечением не менее 4 мм^2 , присоединенных к болту 2 (рисунок В.1) или через контактные площадки основания 1.

1.1.6.3 Техническое обслуживание выключателя должно проводиться только при полном отсоединении его от главной цепи.

1.1.6.4 При транспортировании неупакованного выключателя подъемными механизмами следует использовать отверстия, имеющиеся на боковых стенках корпуса 5 для зацепа крюками 1А-1 ГОСТ 6627-74.

1.1.6.5 При номинальном напряжении (линейном) 10 кВ и наибольшем рабочем напряжении (линейном) 12 кВ, выключатель не является источником рентгеновского излучения.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ИСПЫТАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ГЛАВНОЙ ЦЕПИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ КРАТКОВРЕМЕННЫМ ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ 38–42 кВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТАНОВИТСЯ ИСТОЧНИКОМ СЛАБОГО НЕИСПОЛЬЗУЕМОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ.

Защита персонала от неиспользуемого рентгеновского излучения должна проводиться в соответствии с требованиями раздела 3 ГОСТ 12.2.007.0–75, НРБ–99/2009 и "Гигиеническими требованиями по обеспечению радиационной безопасности при работе с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения" СанПиН 2.6.1.2748-10 и требованиями данного руководства.

При испытании электрической прочности изоляции главных цепей выключателя кратковременным напряжением промышленной частоты персонал должен находиться на расстоянии не менее 7 м от выключателя или испытания должны проводиться с защитным экраном, который устанавливается на расстоянии не менее 0,5 м от токоведущих частей выключателя. Защитный экран должен быть выполнен из стального листа толщиной 2 мм или другого материала с эквивалентным ослаблением рентгеновского излучения шириной 700 мм и высотой 1000 мм.

Если проверка электрической прочности изоляции главных цепей выключателя выполняется в шкафу КРУ защитным экраном являются передний щит выключателя и оболочка ячейки.

Мощность экспозиционной дозы на расстоянии 7 м от выключателя или на расстоянии 5 см от защитного экрана или оболочки ячейки КРУ не превышает 0,03 мкР/с и не представляет опасности для обслуживающего персонала.

1.1.6.6 Испытания электрической прочности изоляции главных цепей выключателя проводятся на аппарате АИД–70 или на любом другом оборудовании с аналогичными параметрами. При проведении испытаний электрической прочности изоляции главных цепей выключателя на аппарате АИД–70М необходимо ввести в схему замера между АИД–70М и вакуумным выключателем резистор сопротивлением $100 \text{ кОм} \pm 10\%$ и мощностью не менее 150 Вт.

1.1.6.7 После проверки электрической прочности изоляции главных цепей выключателя кратковременным напряжением промышленной частоты необходимо снять остаточный заряд с выводов полюсов штангой ручной разрядной.

1.1.6.8 Запрещается работа людей на участке схемы, отключенной лишь выключателем, без дополнительного отключения разъединителем с видимым разрывом цепи.

1.1.6.9 Не допускается производить какие бы то ни было работы на выключателе при наличии напряжения в главной цепи.

1.1.6.10 Не допускается включать выключатель рычагом ручного включения при наличии напряжения в главной цепи.

1.1.6.11 Необходимо снимать рычаг ручного включения каждый раз после окончания операции включения.

1.1.6.12 Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 оболочки выключателя соответствует IP0X. Степень защиты фасадной части выключателя соответствует IP4X.

1.1.7 Маркировка и пломбирование

1.1.7.1 На корпусе выключателя крепится табличка, содержащая следующие данные:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование выключателя «ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ»;
- тип выключателя;
- обозначение климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ 15150-69;
- номинальное напряжение в киловольтах;
- номинальный ток в амперах;
- номинальный ток отключения в килоамперах;
- дату изготовления (год выпуска) выключателя;
- массу выключателя;
- обозначение ТУ;
- заводской номер;
- знаки соответствия при сертификации (при наличии сертификатов).

Маркировка встроенного привода приведена в той же табличке и содержит:

- род тока и напряжение привода;
- виды встроенных расцепителей и их количество (при наличии) и их параметры.

1.1.7.2 На табличках катушек электромагнитов и расцепителей привода указаны:

- назначение обмотки или ее условное обозначение;
- марка провода;
- диаметр провода;
- количество витков;
- электрическое сопротивление обмотки катушки, постоянному току при 20 °C.

1.1.7.3 Провода вспомогательных цепей имеют марковочные обозначения.

1.1.7.4 На ящиках для упаковки выключателей нанесены следующие манипуляционные знаки и информационные надписи по ГОСТ 14192-96:

- “Хрупкое. Осторожно”;
- “Беречь от влаги”;
- “Верх”;
- “Штабелировать запрещается”;
- надпись "Брутто кг", "Нетто кг".

Кроме того на транспортную тару наносят:

- товарный знак завода-изготовителя;
- обозначение выключателя.

1.1.7.5 Ящики после упаковывания должны быть опломбированы.

1.1.8 Упаковка

1.1.8.1 Перед упаковкой выключатель следует установить во включенное положение. При наличии в выключателе расцепителя минимального напряжения зафиксировать якорь расцепителя вручную в подтянутом положении и установить две гайки позиции Л на шток расцепителя (рисунок B.1).

1.1.8.2 Открытые контактные поверхности полюсов выключателей (шины, контактные площадки основания) покрываются тонким слоем смазки ЦИАТИМ-221 по ГОСТ 9433-80.

1.1.8.3 Выключатели упаковываются во внутреннюю упаковку типа ВУ-ПБ-8 и в транспортную упаковку типа ТФ-5 по ГОСТ 23216-78. Допускаются другие типы транспортной упаковки, обеспечивающие сохранность выключателя при транспортировке и хранении.

1.1.8.4 Формуляр на выключатель и схема электрическая принципиальная вкладываются в полиэтиленовый пакет и прикрепляются к каждому выключателю. Руководство по эксплуатации вкладывается в полиэтиленовый пакет и прикрепляется к одному из выключателей партии, поставляемой в один адрес.

1.1.8.5 Крепление выключателей, деталей, входящих в комплект выключателя, при упаковке выполняется так, чтобы исключить их смещение и механические повреждения во время транспортирования.

1.2 Описание и работа составных частей выключателя

1.2.1 Блок дугогасительный

Блок дугогасительный состоит из камеры дугогасительной вакуумной (КДВ), гибкого токоподвода со стороны подвижного контакта КДВ с пружиной поджатия, выводов для внешнего присоединения подвижного и неподвижного контактов КДВ, установленных в корпусе из самозатухающего поликарбоната, который защищает КДВ от воздействия внешней среды.

Включение и отключение главной цепи производится посредством вала 17 (рисунок В.1) привода, его соответствующим рычагом и тяговым изолятором подвижного контакта КДВ. Выводы подвижного и неподвижного контактов КДВ могут выполнятся для шинного присоединения или для установки ламельных узлов.

1.2.2 Электромагнит включения

Электромагнит включения предназначен для включения выключателя и взвода отключающей пружины и пружин поджатия блоков дугогасительных.

Электромагнит состоит из неподвижного магнитопровода, якоря со штоком и возвратной пружины, образующих подвижный магнитопровод и катушки. На неподвижном магнитопроводе установлена крышка со стороны якоря для ограничения его обратного хода.

1.2.3 Блок защелок

Блок защелок предназначен для фиксации выключателя во включенном положении, а также оперативного или аварийного отключения.

Блок защелок размещен внутри основания 1 (рисунок В.1) и тягой 22 блок защелок соединен с валиком 20 механизма отключения.

1.2.4 Демпфер

Демпфер гидравлический служит для гашения излишней кинетической энергии механизма выключателя при его отключении.

Демпфер состоит из стакана, поршня, пружины, стержня, манжеты. В стакан демпфера залита тормозная жидкость типа «Рос ДОТ-4» ТУ2451-004-36732629-99.

Установленный в выключателе демпфер с тормозной жидкостью «Рос ДОТ-4» работает при всех условиях и режимах при температурах от минус 60°C до плюс 50°C. Использование других жидкостей в демпфере недопустимо.

При отключении выключателя ролик 28 (рисунок В.1.1), установленный в рычаге 27 вала 17, воздействует на дно стакана демпфера и перемещает его вверх, при этом происходит гашение кинетической энергии подвижных масс выключателя.

При включении выключателя пружина демпфера давит на дно стакана, возвращая его в исходное положение.

1.2.5 Расцепители отключения

1.2.5.1 Для дистанционного оперативного и неоперативного отключения выключателя предназначен электромагнит отключения 13 (YAT1) (рисунок В.1).

Для отключения выключателя в аварийных режимах предназначены расцепители максимального тока, работающие по схеме с дешунтированием, расцепитель с питанием от независимого источника, расцепитель минимального напряжения.

1.2.5.2 Конструкции расцепителя максимального тока и расцепителя с питанием от независимого источника аналогичны конструкции электромагнита отключения.

Для выдачи сигнала во внешнюю цепь об аварийном отключении выключателя в расцепителях предусмотрены микровыключатели.

1.2.5.3 Расцепитель минимального напряжения с выдержкой времени срабатывания состоит из электромагнитной части и панели конденсаторов. На корпусе электромагнита установлена панель с микропереключателем, резисторами и диодами.

Катушка электромагнита состоит из двух обмоток:

- обмотки возврата I (выводы 1–2);
- обмотки удержания II (выводы 2–3).

Работа расцепителя минимального напряжения происходит следующим образом. Напряжение питания $U_{\text{ном}}=100$ В частотой 50 Гц, поданное на расцепитель, выпрямляется диодным мостом расцепителя и через контакты микропереключателя подается на обмотку возврата. Якорь электромагнита втягивается и освобождает валик управления 20 (рисунок В.1), подготавливая тем самым выключатель к включению.

При этом контакты SQ1.1 микропереключателя расцепителя к обмотке возврата I и подключают обмотку удержания II и последовательно соединенные с ней резисторы R1, R2 и диод VD5. Резистором R2 устанавливается необходимое напряжение срабатывания.

При снижении напряжения питания до напряжения срабатывания от 0,35 до 0,5 $U_{\text{ном}}$, якорь под действием пружины возврата возвращается в исходное положение и наконечником поворачивает валик управления 20 (рисунок В.1) и отключает выключатель.

При снятии напряжения питания срабатывание расцепителя происходит с выдержкой времени, заданной величиной емкости конденсатора C1 и общим сопротивлением резисторов R3 и R4. Резистором R4 устанавливается номинальное время заданной выдержки срабатывания.

Выключатель не включится пока напряжение не возрастет до значения напряжения возврата, не более 0,85 $U_{\text{ном}}$.

1.2.6 Механизмы блокировок

Электрическая блокировка электромагнита включения 9 (YAC1) (рисунок В.1) состоит из микропереключателя 35 (SQ1) (рисунок В.1.2), рычага 36 и болта 37. При включении выключателя вал 17 поворачивается и болтом 37 нажимает на рычаг 36, рычаг переключает микропереключатель 35 (SQ1), который разрывает цепь питания электромагнита включения 9 (YAC1) (рисунок В.1). В исходное положение рычаг 36 (рисунок В.1.2) возвращается пружиной.

Блокировка отключения выполнена аналогично блокировке включения. При включении выключателя вал 17 поворачивается и болтом 34 нажимает на рычаг 32, рычаг переключает микропереключатель 33 (SQ2), который замыкает цепь включения электромагнита оперативного отключения 13 (YAT1) (рисунок В.1) и разрывает ее при отключении.

При установке выключателя в выкатные элементы КРУ используется блокировка от вкатывания или выкатывания выключателя из ячейки КРУ во включенном состоянии.

Блокировка состоит из рычага 24 (рисунок Ж.1), имеющего планку Ж, толкателя 38 и микропереключателя 39 (SQ3). Рычаг 24 может быть соединен с педалью фиксатора выкатного элемента тягой или тросиком. Во включенном положении выключателя, планка Ж рычага 24 упирается в стержень 23 (рисунок В.1) рычага 18 и препятствует повороту рычага 24 и поэтому фиксатор выкатного элемента невозможно будет вывести из паза ячейки КРУ и выкатить или вкатить выключатель из ячейки или в ячейку КРУ.

В отключенном положении выключателя рычаг 24 имеет возможность поворачиваться на оси и при нажатии на педаль фиксатора тяга или тросик поворачивают рычаг 24, который через толкатель 38 (рисунок Ж.1) переключает микропереключатель 39 (SQ3) и блокирует включение электромагнита включения 9 (YAC1).

При установке выключателя в ячейки КСО блокировка выполнена с рычагом 24 у которого отсутствует планка Ж, а имеется планка И. В этом случае во включенном положении выключателя стержень 23 рычага 18 не препятствует повороту рычага 24. При повороте рычага 24 планка И поворачивает валик 20 механизма отключения и через тягу 22 освобождает защелку и выключатель отключается. Одновременно рычаг 24 другим плечом через толкатель 38 переключает микропереключатель 39 (SQ3) и блокирует включение электромагнита 9 (YAC1).

Поворот рычага 24 может осуществляться тросиком 42 или тягой. Возврат тросика 42 в исходное положение осуществляется пружиной 40. Натяжение оболочки тросика 42 осуществляется болтом 41.

1.2.7 Переключатель

Переключатель 10 (рисунок В.1) состоит из трех блок-контактов типа БВК-10 и предназначен для коммутации исполнительных цепей потребителя.

Номинальные напряжения и рабочие токи коммутирующих контактов при индуктивной нагрузке с коэффициентом мощности $0,7 \pm 0,05$ при включении или $-0,35 \pm 0,05$ при отключении переменного тока, а так же при постоянном времени не более 0,05 с при отключении постоянного тока указаны в таблице 1.

Таблица 1

Номинальное напряжение на контактах, В	Переменный ток, коммутируемый контактами, А, не более		Постоянный ток, коммутируемый контактами, А, не более	
	включаемый	отключаемый	включаемый	отключаемый
110	—	—	2	1
220	—	—	1	0,5
230	10	5	—	—

2 Использование выключателя по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 При эксплуатации основные параметры выключателя: наибольшее рабочее напряжение, номинальный ток и номинальный ток отключения не должны превышать значений, указанных в п.1.1.2 РЭ. Требования к внешним воздействующим факторам указаны в п.1.1.1.3.

2.1.2 Выключатели предназначены для работы на высоте не более 1000 м над уровнем моря и при атмосферном давлении от 86,6 до 106,7 кПа.

2.1.3 Окружающая среда не должна быть взрывоопасной. Содержание коррозионно-активных агентов в окружающей среде должно соответствовать установленным значениям для атмосферы типа II ГОСТ 15150-69.

2.1.4 Если при эксплуатации выключателя в цепи обмоток расцепителей от независимого источника, минимального напряжения не используются блок контакты или другие коммутационные устройства, автоматически снимающие импульс на срабатывание, режим работы необходимо согласовать с предприятием-изготовителем выключателя.

2.2 Подготовка выключателя к использованию

2.2.1 Перед распаковкой выключателя необходимо убедиться в исправности упаковки. После распаковывания выключателя проверить внешним осмотром изоляторы полюсов и другие детали (сборочные единицы) выключателя на отсутствие трещин, сколов и других дефектов, убедиться, что выключатель находится во включенном положении, извлечь эксплуатационную документацию. Про-

верить комплектность и соответствие технических данных выключателя в формуляре надписям на планке фирменной.

2.2.2. Удалить консервационную смазку с открытых контактных поверхностей выводов главной цепи.

При удалении консервационной смазки необходимо пользоваться растворителем, например, бензином авиационным Б-91/115 ГОСТ 1012-2013 или уайт-спиртом ГОСТ 3134-78.

ВНИМАНИЕ! ВЫВОДЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ИМЕЮТ СЕРЕБРЯНОЕ ПОКРЫТИЕ, ПОЭТОМУ ЗАЧИСТКА ИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ АБРАЗИВНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ НЕДОПУСТИМА.

2.2.3 Очистку выключателя, изоляторов, производить сухой мягкой ветошью или щеткой с чистой, сухой мягкой щетиной.

2.2.4. При наличии в выключателе расцепителя минимального напряжения снять крышку 4 с корпуса 5. Отвернуть две гайки позиция Л (рисунок В.1) на штоке якоря расцепителя минимального напряжения и удалить их. Выключатель должен отключиться.

2.2.5 При наличии в выключателе расцепителя минимального напряжения подать на него номинальное напряжение питания (100 В, 50 Гц). Включить выключатель вручную, при помощи рычага 3, отключить кнопкой 21 ВЫКЛ, при этом в окне основания 1 должны появляться, соответственно, надписи ВКЛ и ОТКЛ (рисунок Г.1). Выключатель должен включаться и отключаться без отказов, что определяется визуально.

2.2.6 Проверить электрическое сопротивление главных цепей выключателя согласно п.3.2.2.

2.2.7 Проверить электрическую прочность изоляции главных цепей выключателя, а также электрическую прочность межэлектродного промежутка каждой вакуумной камеры по п.3.2.3.

Примечание – Перед проверкой электрической прочности изоляции выдержать выключатель в помещении, где проводится его проверка, до высыхания росы на нем, если перед этим он находился при низкой (10°C и ниже) температуре.

2.2.8 Произвести подключение клеммных колодок выключателя к исполнительным цепям ячейки КРУ, в соответствии со схемой электрической на выключатель.

Произвести установку выключателя в шкаф управления или вкатывание выключателя, установленного в выкатной элемент, в ячейку КРУ.

2.2.9 Проверить работу выключателя дистанционно в цикле ВО. Произвести пять – шесть операций при номинальном напряжении питания привода. При наличии в выключателе расцепителя минимального напряжения подать на него номинальное напряжение.

2.2.10 После выполнения вышеперечисленных работ выключатель может быть включен на рабочее напряжение главных цепей.

2.3 Использование выключателя

2.3.1 Порядок работы обслуживающего персонала при использовании выключателей стационарного исполнения:

– освободить застопоренный якорь расцепителя минимального напряжения по п.2.2.4, при его наличии;

– установить выключатель в ячейку КРУ или в шкаф управления;

– подключить цепи управления приводом;

– заземлить корпус выключателя и подключить шины выключателя к главной цепи ячейки или шкафа управления;

– подать напряжение питания 100В, 50 Гц на расцепитель минимального напряжения (при его наличии);

– подать напряжение главных цепей;

* включить выключатель дистанционно с пульта управления;

– отключение выключателя можно производить дистанционно или вручную кнопкой отключения.

2.4 Возможные неисправности и способы их устранения

Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 2.

Таблица 2

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
---------------	-------------------	-------------------

1. Выключатель не включился.	<p>Отсутствует напряжение на контактах 1, 2, 3, 4, 5 колодки XT1 в момент подачи команды на включение.</p> <p>Нарушена полярность подачи напряжения питания привода на контактах 1, 2, 3, 4, 5 колодки XT1 – для исполнений с питанием постоянным напряжением. Нормально замкнутые контакты микропереключателя SQ3 находятся в разомкнутом состоянии.</p> <p>Не сработал расцепитель минимального напряжения (при наличии).</p>	<p>Проверить наличие напряжения на контактах 1, 2, 3, 5 и подачу напряжения на контакт 4 колодки XT1 в момент подачи команды на включение.</p> <p>Проверить полярность подачи напряжения питания привода на контактах 1, 2, 3, 4, 5 колодки XT1 – для исполнений с питанием постоянным напряжением.</p> <p>Проверить механизм блокировки включения при вкатывании выкатного элемента в ячейку КРУ.</p> <p>Проверить наличие напряжения (от 85 до 100 В) на контактах 21, 22 колодки XT1.</p> <p>Проверить исправность цепей, электроэлементов расцепителя.</p>
2. Выключатель не отключился (оперативное отключение).	Отсутствует напряжение на контактах 6, 7 колодки XT1 в момент подачи команды на отключение.	Проверить наличие напряжения на контактах 6, 7 колодки XT1 в момент подачи команды на отключение.
3. Выключатель не отключается при подаче аварийного сигнала на расцепители максимального тока, на расцепитель с питанием от независимого источника и расцепитель минимального напряжения (при их наличии).	<p>Отсутствие аварийных сигналов на контактах XT1:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 12 и 13, 14 и 15, 16 и 17 для расцепителей максимального тока; – 19 и 20 для расцепителя с питанием от независимого источника; – 21 и 22 для расцепителя минимального напряжения. 	Проверить прохождение аварийных сигналов на контакты колодки XT1.

2.5 Действия в экстремальных условиях

2.5.1 К экстремальным условиям относятся случаи возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации: возгорание, отказ систем выключателя.

2.5.2 При появлении запаха горелой изоляции, дыма или возгорании выключателя обслуживающему персоналу необходимо экстренно приступить к выполнению основных обязанностей согласно оперативного плана пожаротушения, исходя из особенностей каждого энергетического объекта.

2.5.3 При возникновении аварийных ситуаций необходимо:

- произвести отключение выключателя;
- снять со всех шин, подсоединеных к выключателю, высокое напряжение;
- снять с выключателя напряжение цепей питания привода и управления;
- устранить причины аварийной ситуации;
- произвести внешний осмотр выключателя с целью выявления последствий аварийных условий эксплуатации и устранить их.

При отказе операции включения (отключения) или самопроизвольных операциях включение-отключение необходимо проверить наличие напряжения на соответствующих контактах колодки [XT1] по п.2.4. При наличии на контактах напряжения проверить блок-контакты привода (см. схему электрическую принципиальную). После устранения отказа провести пять циклов ВО приnominalном напряжении в цепях питания привода и управления при отсутствии тока в главной цепи.

При обнаружении пробоев, разрядов в главной цепи, перегрева элементов главной цепи необходимо устранить причины, вызвавшие отказ. После устранения отказа необходимо измерить электрическое сопротивление главной цепи по п.3.2.2, проверить электрическую прочность изоляции главной цепи по п.3.2.3 и принять решение о дальнейшей эксплуатации выключателя.

3 Техническое обслуживание и измерение параметров

3.1 Техническое обслуживание

В процессе эксплуатации выключателя необходимо проводить: осмотр, техническое обслуживание.

3.1.1 Порядок и периодичность технического обслуживания устанавливается в соответствии с технической и эксплуатационной документацией на электроустановки, в которых применяются выключатели.

3.1.2 Объем работ и сроки их проведения указаны в таблице 3.

Таблица 3

Меры, принимаемые при техническом обслуживании	Периодичность проверки
<p>1 Осмотр:</p> <ul style="list-style-type: none">– произвести внешний осмотр выключателя;– убедиться в отсутствии трещин на изоляционных деталях и в отсутствии механических повреждений;– очистить от пыли и грязи изоляционные детали мягкой ветошью, смоченной в бензине или уайт-спирите;– произвести внешний осмотр контактных соединений выключателей, установленных в выкатные элементы ячеек КРУ, при необходимости подтянуть крепеж токоведущих частей и контактных соединений;– возобновить смазку ЦИАТИМ 221 ГОСТ 9433-80 на доступных трущихся поверхностях;– измерить электрическое сопротивление главных цепей;– измерить сопротивление изоляции главных цепей <p>После проведения указанных работ выключатель может эксплуатироваться до следующего осмотра.</p> <p>2 Техническое обслуживание</p> <p>заменить конденсатор С1, а также конденсаторы в схеме расцепителя минимального напряжения при его наличии</p>	<p>После 5000 операций В и О или в соответствии с п. 3.1.1.</p> <p>Один раз в двенадцать лет</p>

3.1.3 При эксплуатации выключателя износ контактов КДВ проверяется визуально по метке (кольцевой риске) на подвижном контакте КДВ. Если во включенном положении выключателя положение метки совпадает с торцом направляющей втулки подвижного контакта, камеру заменяют новой.

Замену камеры рекомендуется производить полной заменой блока дугогасительного.

3.1.4 Для прогнозирования долговечности КДВ кроме износа контактов необходимо также учитывать количество выполненных операций О при коротком замыкании и величину токов отключения, руководствуясь таблицей Б.1, приведенной в справочном приложении Б.

3.2 Измерение параметров

3.2.1 Для измерения параметров выключателя, необходимо иметь приборы, согласно приложению А.

Сборку измерительных схем, порядок и последовательность измерений и испытаний производят в соответствии с требованиями руководств по эксплуатации на применяемые приборы, действующих норм и правил, а также с соблюдением дополнительных мер безопасности, указанных в разделе 1.

3.2.2. Сопротивление главной цепи между выводами каждого полюса выключателя измеряют методом амперметра и вольтметра на постоянном или выпрямленном токе, при включенном положении выключателя. Требования к измерительным приборам по ГОСТ 8024–90.

Выпрямленный ток, должен иметь коэффициент пульсации не более 0,06. При измерении значение тока устанавливается от 100 до 200 А.

Допускается производить замер сопротивления полюсов микроомметром, при помощи щупов с острыми иглами. При этом проводятся не менее пяти измерений, из которых вычисляется среднее арифметическое значение сопротивления.

Перед замером сопротивления выключатель необходимо несколько раз включить и отключить без напряжения в главных цепях.

Предельное значение сопротивления главной цепи в процессе эксплуатации не должно превышать значений, указанных в таблице К.1.. Если сопротивление окажется выше нормы, необходимо зачистить и подтянуть крепление всех контактных соединений.

3.2.3 Проверку электрической прочности изоляции главной цепи выключателя, в том числе прочности вакуумных промежутков между разведенными контактами КДВ производят на установке типа АИД-70 или на трансформаторе серии ИОМ-100, снабженных защитным автоматом с током уставки (8–12) мА. Испытания проводят испытательным напряжением промышленной частоты. При испытании выключателя в ячейках КРУ или КРУН на заводе-изготовителе КРУ величина испытательного напряжения 42 кВ, при испытании выключателя в ячейках КРУ или КРУН на действующих объектах величина испытательного напряжения 38 кВ.

Если вакуумный выключатель шунтирован ОПН, последний перед испытаниями должен быть отключен.

Вначале испытывается внешняя изоляция при включенном положении выключателя. Испытательное напряжение подается на средний полюс при заземленных крайних полюсах, а затем поочередно на крайние полюса при заземленном среднем полюсе и каждый раз выдерживается в течение пяти минут. При испытаниях не допускаются срабатывания защитного автомата и перекрытия внешней изоляции.

Затем испытывается внутренняя изоляция при отключенном положении выключателя поочередной подачей испытательного напряжения на нижние выводы полюсов при надежно заземленных и соединенных между собой верхних выводах полюсов. Испытательное напряжение плавно повышается до указанного значения и выдерживается в течение одной минуты. Если при плавном подъеме испытательного напряжения наблюдаются внутренние пробои КДВ, не приводящие к срабатыванию защиты, напряжение должно быть снижено до 10–12 кВ после чего вновь плавно повышается. Плавное повышение напряжения допускается до трех раз. Внутренние разряды, не приводящие к отключению автомата защиты, не являются признаком неудовлетворительной работы камеры.

Если в камере какого-либо полюса наблюдаются пробои при напряжении ниже испытательного и электрическая прочность не достигает требуемой величины, то камера бракуется, выключатель выводится из эксплуатации и вызывается представитель завода-изготовителя.

4 Хранение, транспортирование и утилизация

4.1 Хранение

Выключатель рекомендуется хранить в упакованном виде в закрытом помещении, защищающем его от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей или вмонтированным в аппаратуру потребителя (КРУ).

Действие консервации рассчитано на срок хранения до двух лет.

4.2 Транспортирование

Выключатель должен транспортироваться во включенном положении.

Упакованные выключатели разрешается транспортировать любым видом транспорта при условии соблюдения правил транспортирования, установленных для данного вида транспорта.

Погрузо-разгрузочные работы следует выполнять, руководствуясь надписями и знаками, нанесенными на транспортную тару. Для защиты выключателя от атмосферных осадков при их транс-

портировке на поддоне на открытой платформе транспортного средства рекомендуется закрывать груз брезентом.

4.3 Утилизация

При утилизации выключателя специальных мер безопасности не требуется.

Приложение А
(рекомендуемое)
Перечень приборов и материалов,
необходимых для технического обслуживания выключателя

Таблица А.1

Наименование	Тип	Краткая техническая характеристика	Класс точности	Обозначение
Микроомметр	Ф-415	до 100 мкОм	4	ТУ25-04.2160-77
Шунт стационарный	75 ШСМ	150 А	0,5	ГОСТ8042-93
Амперметр	Э-514/3	5–10 А	0,5	ГОСТ8711-93
Милливольтметр	М 1200	0–75 мВ	0,5	ГОСТ8711-93
Трансформатор	ОСМ 1-0,1 УЗ– 220/5-12	0,1 кВА, 220/12 В (отвод 3 В)		ТУ16-717137-83
Аппарат	АИД-70	напряжение испытательное 50 кВ, 50 Гц	–	ТУ25-2030.0011-87

Примечание – Допускается применять приборы другого типа с классом точности не хуже указанных.

Таблица А.2

Наименование	Тип	Количество	Обозначение
Провод монтажный	НВМ 4x0,5–500 гибкий, сечением 0,5 мм ² , изоляция 500В	25,0 м	ГОСТ 17515-72
Бензин	Б 91/115	0,5 л	ГОСТ 1012-2013
Уайт-спирит		0,5 л	ГОСТ 3134-78
Смазка	ЦИАТИМ-221	0,1 кг	ГОСТ 9433-80

Приложение Б
Рекомендации по оценке коммутационного ресурса контактов
камер при операциях О для различных значений токов кз

Таблица Б.1

Ток кз, кА	6,3	10,0	12,5	16,0	20,0
Число операций О	1500	600	500	300	150

Приведенные данные могут быть использованы для прогнозирования отказов и сроков замены камеры при частых случаях кз.

Для оценки реальной выработки контактов на штоке подвижного контакта камеры нанесена риска, по расстоянию от которой до фланца камеры можно судить о степени износа контактов. При видимом отсутствии зазора между риской и фланцем камеры дальнейшая эксплуатация камеры недопустима.

Приложение В (справочное)
Выключатель с электромагнитным приводом




Рисунок В.1

Б – Б

Включенное положение выключателя





Рисунок В.1.1

B – B

Выключенное положение выключателя



Г – Г

Включенное положение выключателя





Рисунок В.1.2

Д – Д



Д – Д вариант




Рисунок В.1.3

Приложение Г
(справочное)
Расположение органов управления и
индикации на передней панели привода




Рисунок Г.1

Приложение Д
Типы исполнений выключателей

Таблица Д.1

Обозначение конструкторской документации	Условное обозначение типа исполнения	Межполюсное расстояние, мм	Номинальное напряжение питания привода		Расцепители			Обозначение схемы электрической принципиальной
			напряжение питания $U_{ном}$, В	напряжение управления $U_{ном}$, В	максимального тока, шт.	минимального напряжения, шт.	с питанием от независимого источника, шт.	
КУЮЖ.674152.012–30		150	~220	~220	2	–	1	КУЮЖ.674152.012 Э3
	–31	200	~220	~220	2	–	1	– " –
	–32	230	~220	~220	3	1	1	– " –
	–33	150	~230	~230	–	–	–	КУЮЖ.674152.012–03 Э3
	–34	200	~230	~230	–	–	–	– " –
	–35	230	~230	~230	–	–	–	– " –
	–36	ВБМ–10–20	–110	–110	–	–	–	КУЮЖ.674152.012–06 Э3
	–37	200	–110	–110	–	–	–	– " –
	–38	230	–110	–110	–	–	–	– " –
	–40	150	~220	~230	–	–	–	КУЮЖ.674152.012–10 Э3
	–41	200	~220	~230	–	–	–	– " –
	–42	230	~220	~230	–	–	–	– " –

Примечания

1 В выключателях КУЮЖ.674152.012–30;–31 допускается установка расцепителя минимального напряжения взамен расцепителя с питанием от независимого источника по карте заказа.

2 В выключателях КУЮЖ.674152.012–33 – КУЮЖ.674152.012–42 допускается установка расцепителя с питанием от независимого источника по карте заказа.

Приложение Ж
 (справочное)
 Кинематическая схема выключателя




Рисунок Ж.1

Приложение И
(рекомендуемое)
Технология замены конденсаторов

**ВНИМАНИЕ! ВСЕ РАБОТЫ НА МЕХАНИЗМЕ ПРИВОДА ПРОВОДИТЬ ПРИ
ОТКЛЮЧЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ.**

1. Для замены конденсатора С1 необходимо:

- снять крышку 4 с корпуса 5 (рисунок В.1);
- снять панель управления 11, предварительно отсоединив ее от жгута;
- отпаять выводы конденсатора С1, ослабить винты удерживающей скобы и удалить старый конденсатор;
- установить новый конденсатор С1 и закрепить его удерживающей скобой;
- распаять выводы конденсатора, соблюдая полярность;
- установить панель управления 11 на место;
- установить крышку 4 на корпус 5.

2. Для замены конденсаторов расцепителя минимального напряжения необходимо:

- положить выключатель на бок;
- снять панель конденсаторов 31 (разрез В-В, рисунок В.1)
- отпаять выводы конденсаторов, ослабить винты удерживающей скобы и удалить конденсаторы;
- установить новые конденсаторы, распаять их выводы, соблюдая полярность;
- закрепить конденсаторы удерживающей скобой и установить панель конденсаторов 31 на место;
- вернуть выключатель в исходное положение.

Приложение К

Основные параметры выключателя, проверяемые при приёмке и поставке

Таблица К.1

Наименование параметра, единица измерения	Допустимое значение параметра	
	не менее	не более
1	2	3
Электрическое сопротивление главной цепи постоянному току:		
- для выключателей с I ном 630 и 1000 А, мкОм		50
- для выключателей с I ном 1250 и 1600 А, мкОм		40
Электрическая прочность изоляции главной цепи, кВ	42	
Электрическая прочность изоляции цепей управления привода, кВ	2,0 ¹⁾	
Сопротивление изоляции главной цепи, МОм	10000	
Сопротивление изоляции цепей управления привода, МОм	20	
Время вибрации контактов при включении, мс		2,0
Разновременность замыкания контактов главной цепи при включении, мс		3,0
Разновременность размыкания контактов главной цепи при отключе- нии, мс		2,0
Средняя скорость подвижного контакта каждого полюса при вклече- нии на последних 3 мм хода до замкнутого положения, м/с	0,5	0,9
Средняя скорость подвижного контакта каждого полюса при отключении, на первых 3 мм хода от замкнутого положения, м/с	1,0	1,5
Собственное время включения, мс:		
Собственное время отключения, мс		40
Ход подвижного контакта каждого полюса от отключеного положения до замыкания контактов, мм	6,0	8,0
Выбег подвижного контакта при отключении, мм		2
Возврат подвижного контакта при отключении, мм		1,5
Диапазоны напряжений цепей питания привода и управления, %		
Un.ном:		
А) при операции включения:		
- цепь питания включающего электромагнита	85	105
- цепи управления	85	110
Б) при операции отключения:		
- для переменного тока	65	120
- для постоянного тока	70	110
Токи потребления электромагнитов привода при номинальном напряжении питания 230 В переменного тока, А:		
– электромагнит включения		35
– электромагнит отключения		0,45 (0,7;1,5)
Токи потребления электромагнитов привода при номинальном напряжении питания 220 В постоянного тока, А:		
– электромагнит включения		35
– электромагнит отключения		0,45 (0,7;1,5)
Токи потребления электромагнитов привода при номинальном		

напряжении питания 110 В постоянного тока, А:			
– электромагнит включения		70	
– электромагнит отключения		0,9 (1,3;3,0)	
Параметры расцепителя максимального тока:			
– ток срабатывания, А	2,7 (4,5)	3,3 (5,5)	
– потребляемая мощность при неподтянутом якоре, ВА		40	
Параметры расцепителя минимального напряжения:			
- напряжение срабатывания, В	35	50	
- напряжение возврата, В	-	85	
- мощность потребления при подтянутом якоре и номинальном напряжении, ВА	-	30	
- выдержка времени срабатывания минимального расцепителя напряжения (в зависимости от исполнения), с	0,5 (1,25 2,0 2,75 3,5)	1,1 (1,95 2,8 3,65 4,5)	
Ток потребления расцепителя с питанием от независимого источника при отключении, А			
- при Un.nom 220 В постоянного тока	-	0,45	
- при Un.nom 110 В постоянного тока	-	0,9	
- при Un.nom 230 В переменного тока	-	0,45(2,0)	

¹⁾Изоляция цепей сигнализации расцепителей проверяется напряжением 1кВ.

ПРИМЕЧАНИЕ – Электромагниты и расцепители со значениями параметров, указанными в скобках, изготавливаются по заказу.